

オープンイノベーションセンター研究棟 附帯設備整理表

2020.11

室番号	面積㎡	年間使用料 (税込)	ドラフト数	電源(A)					水道	排水	ガス(一般)	特殊ガス	換気扇、エアコン等
				分電盤	単相	個別	三相	三相200V					
101	28			EXP101-1	250	250	400	50	125	床下まで	生活一般排水		□換気扇 □エアコン □ロスナイ
103	36	633,600	EXP103-1	75		150							
			EXP103-2	200		300							
105	32	563,200		1PL-3		30		40		なし	なし		□換気扇 □エアコン □ロスナイ
104	36	633,600		1PL-1		40		30	○	生活一般排水			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
106	65	1,144,000		1PL-2		75		75	○	実験排水あり			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
108													
201	18	316,800		共用					○	生活一般排水			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
203	46	809,600		2PL-3		30		150	○	生活一般排水	○		□換気扇 □エアコン □ロスナイ
202	36	633,600		2PL-1 (202は1-1)		40		50	○	生活一般排水			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
204	36	633,600											
206	36	633,600		2PL-2		100		50	○	生活一般排水			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
208	29	510,400											
301	28	492,800		3PL-4		225		225	○	実験排水あり			□換気扇 □エアコン
303	36	633,600	1	3PL-5									
305	36	633,600		3PL-6		100		150	○	実験排水あり			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
307	36	633,600	1	3PL-7									
302	36	633,600		3PL-1		30		20	○	生活一般排水			□換気扇 □エアコン □ロスナイ
304	36	633,600	1	3PL-2		75		75	○	実験排水あり	○		□換気扇 □エアコン □ロスナイ
306	65	1,144,000		3PL-3		150		75	○	実験排水あり	○	O ₂ He H ₂ N ₂	□換気扇 □エアコン □ロスナイ
308			既存1 後付2										

備考 ※冷却水設備は使用できません。